

最終処分場維持管理計画の概要

区 分	内 容
廃棄物の飛散又は流出の防止措置	土砂による廃棄物の迅速な覆土をする。
悪臭の発散の防止措置	悪臭の発生するおそれのあるものは埋立しない。悪臭の発散するおそれのある場合は、即時覆土、防臭剤の散布を行う。
火災の発生の防止措置	消火器、消火ポンプの設置及び沈砂地の滞水による消火用水を確保する。
衛生害虫の発生の防止措置	害虫の発生するおそれのあるものは処分場に埋立しない。
発生ガスの排除方法	ガスの発生するおそれのあるものは埋立しない。
放流水の水質検査計画	排水水採取して、月1回BODの水質検査を実施する。
周縁の地下水の水質検査計画	観測井戸を2ヶ所設置し、年1回以上水質検査をする。
埋立地の閉鎖方法	廃棄物の埋立完了後は、表土（H=0.5m）を覆土の上に敷均し、山林として利用できるよう地主に返還する。